

प्रपत्र - "श"

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित मांछित कार्रवाई हेतु नोटिस ।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा -33 एवं 43 (2)(3)के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम /पता /पहचान हेतु कोई स्वाम चिन्हित भवन:- HOLY PUBLIC SCHOOL महाबोधि नगर गया-डोभी रोड बजौरा (शेनघाटी)
2. भवन का निर्माण वर्ष:- 2012 ई०
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक /अंतिम /नवीनीकरण का वर्ष):- नहीं
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- नहीं
5. भवन अधिभोग का प्रकार:- होली पब्लिक स्कूल
6. उप -कब्जे (Sub-occupancy)के प्रकार:- होली पब्लिक स्कूल
7. जमीन के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर में):- 7.5 मीटर
8. भवन का परिवेश में की ऊँचाई:- नहीं
9. विजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी -मीटर में):- 100 मीटर
10. भवन का अच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):- 1. G-214 वर्गमीटर 2.G+1-1308 वर्गमीटर = 1522 वर्गमीटर (तलघर और स्टील महित सभी मंजिलो का)
11. मंजिलो की संख्या :- 1.G , 2.G+1
12. तलघर की संख्या:- नहीं
13. स्टील /भूतल की संख्या:- नहीं
14. ब्लॉक की संख्या:-02
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- 600 बच्चे
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल /अधिवासियों की संख्या) :- 654 वर्गमीटर /300 बच्चे
17. पहुँच सड़क /स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- गया-डोभी रोड - 60 फीट (पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट /20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चलने योग्य है ?:- पक्की सड़क
19. क्या मृत अंत (dead end)में समाप्त हो रहा है ?:- नहीं
20. पहुँच /खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और तीन तरफ सेट बैंक की चौड़ाई:- पूर्व-खुला परिसर पश्चिम- खुला निजी जमीन, उत्तर - 21 फीट
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- मार्ग से अग्निशमन वाहन का पहुँच सुगम है।
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है ?:- चौड़ाई-15' उँचाई-16'
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या):- खुला परिसर
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ की दूरी):- नहीं
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- 04
26. निकासी द्वार की संख्या- 05
27. प्रवेश /निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- है
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या /टिड्स की चौड़ाई /राईजर की उँचाई एवं संख्या /हैंड रेल की उँचाई):-02/12"/4"/3'
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या /टिड्स की चौड़ाई /राईजर की उँचाई एवं संख्या /हैंड रेल की उँचाई):- 01/10"/6"/10'
30. यात्रा दूरी (सबसे दुर के स्थान से दुरी /गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दुरी):- 25 फीट
31. रैम्प (संख्या /चौड़ाई /स्टीप):- नहीं
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं

34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर /क्षेत्रफल):- नहीं
36. फायर टावर (किस मंजिल पर /क्षेत्रफल):- नहीं
37. बंद ऊध्वार्धर खुला स्थान :- नहीं
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार /गस्ता बाधित नहीं):- रास्ता साफ़ है
39. श्रेतिज निकास की स्थिति:- सही है
40. निकासी हेतु रीशनीकरण निकासी संकेत:- नहीं
41. तालघर में छत की दूरी /जाने का रास्ता /वेंटलेशन /इत्यादि:- नहीं
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात:- नहीं
43. कम्पार्टमेंटलाइजेशन:- किया हुआ है।
44. धुँआ निकासी व्यवस्था:- नहीं
45. विद्युत अधिभ्रान्त:- 02 फेज
46. सब-स्टेशन /ट्रांसफार्मर:- निजी ट्रांसफार्मर
47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत: जनरेटर + इन्वर्टर
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम:- नहीं
49. आसमानी बिजली में संरक्षण के प्रावधान:- नहीं
50. न्यूनतम फिक्स्ड फायर फाइटिंग अधिभ्रान्त (NBC-2016 का भाग -4 का तालिका -7 के अनुसार):- नहीं
51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल):- नहीं
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- नहीं
53. नली रील:- नहीं
54. वेट राईजर्स:- नहीं
55. सूखी राईजर्स:- नहीं
56. डाउन कमर:- नहीं
57. यार्ड हाइड्रेंट:- नहीं
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या /कुल क्षमता -लीटर):- नहीं
59. छत टैंक (संख्या /कुल क्षमता -लीटर):- 1000X4 = 4000 लीटर
60. पम्पों की विवरणी -इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प /स्टैंडबाय डीजल पम्प /शिडकाव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प /ब्रूटर पम्प (संख्या /कुल क्षमता प्रति मिनट):- नहीं
61. पोर्टेबल अग्निशमक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या /क्षमता /गुणवत्ता /मैक /कमोंक /एक्सप्लोसिव गैस /विनिर्माण का वर्ष /खरीद का वर्ष /आई0 एस0 आई0 मार्क /रिफिलिंग की तिथि):- ABC-06kg- 08 अदद, CO2 4.5 kg- 02 अदद
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष:- नहीं
63. फायर ड्रिल और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित):- नहीं
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी:- नहीं
65. अन्य -विंदु-प्रपत्र -ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।:- नहीं

सुझाव:-

1. प्रतिष्ठान में वर्ष में दो बार mockdrill कराएँगे।
2. आपातकालीन नंबर मुख्य स्थान पर टंकण कराएँगे।
3. पोर्टेबल अग्निशमन यन्त्र समय-समय रिफिलिंग कराएँगे।

HOLY PUBLIC SCHOOL महाबोधि नगर गया-डोभी रोड बजौरा शेरघाटी (गया) अग्नि अंकेक्षण प्रपत्र "श" के अनुसार 23/02/2024 को की गई थी जांच प्रमाण पत्र दी जा सकती है।

23/02/24
 अधीक्षक अग्नि सुरक्षा, महाबोधि नगर
 गया